



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02**

**QUESTIONAMENTO**

**1 - REFERENTE AO ANEXO I – PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS:**

- 1.1. É possível fornecer croqui/layout de orientação para os equipamentos descritos?**
- 1.2. No Item 1 da planilha de valores e quantitativos unitários, os almoxarifados descritos neste item serão de porta com balcão ou a porta e o balcão serão separados, como ilustra a imagem em anexo?**

**2 - No Item 3 da planilha de valores e quantitativos unitários:**

- 2.1. Os módulos descritos neste item serão acoplados (1 conjunto de 3 módulos)?**
- 2.2. É informado que haverá divisória entre as salas, como funcionará a questão a acoplagem? Qual será o sentido da acoplagem?**
- 2.3. É solicitado sanitário, ele será constituído de mictório, vaso sanitário e lavatório? Cada módulo terá 1 banheiro?**
- 2.4. Sendo individuais, serão dois aparelhos de ar-condicionado por módulo?**
- 2.5. Será 1 caixa d'água por módulo?**
- 2.6. Este módulo também receberá pintura externa vermelha?**

**RESPOSTA**

**1 - REFERENTE AO ANEXO I – PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS:**

- 1.1. É possível fornecer croqui/layout de orientação para os equipamentos descritos?**

**R: Não disponibilizamos o layout no Termo de Referência, porém é importante esclarecer que os tamanhos foram baseados nas ofertas disponíveis no mercado.**

- 1.2. No Item 1 da planilha de valores e quantitativos unitários, os almoxarifados descritos neste item serão de porta com balcão ou a porta e o balcão serão separados, como ilustra a imagem em anexo?**

**R: O container do tipo almoxarifado descrito no item 1 deverá possuir por com balcão. a medida visa aumenta a área de circulação dentro do equipamento.**

**2 - No Item 3 da planilha de valores e quantitativos unitários:**

- 2.1. Os módulos descritos neste item serão acoplados (1 conjunto de 3 módulos)?**

**R: Não. o item corresponde ao registro de preços de 3 monoblocos habitáveis. Trata-se de monobloco com 2 salas e banheiro.**



**2.2. É informado que haverá divisória entre as salas, como funcionará a questão a acoplagem? Qual será o sentido da acoplagem?**

**R: Não há necessidade de acoplagem por se tratar de monobloco. A divisória deverá permitir a divisão da sala em tamanhos similares.**

**2.3. É solicitado sanitário, ele será constituído de mictório, vaso sanitário e lavatório? Cada módulo terá 1 banheiro?**

**R: O entendimento está correto. Cada monobloco possuirá um banheiro com as descrições previstas no Termo de Referência.**

**2.4. Sendo individuais, serão dois aparelhos de ar-condicionado por módulo?**

**R: O entendimento está correto. Serão dois aparelhos de ar condicionado por módulo, sendo um em cada sala do equipamento.**

**2.5. Será 1 caixa d'água por módulo?**

**R: O entendimento está correto. Será uma caixa d'água por módulo.**

**2.6. Este módulo também receberá pintura externa vermelha?**

**R: Por não estar descrito no Termo de Referência, não será cobrada a pintura do equipamento na cor vermelha.**